

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38


e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632862, Новосибирская обл, Карасукский, город Карасук,
Коммунистическая, дом 58, тел.: +7 (383) 553-34-80, e-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511690

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Е.С. Ближень
27.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-33/00033-25 от 27.01.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСЕТЬ" (ИНН 5402074210 ОГРН 1225400031450)

2. Юридический адрес: 632080, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СЕВЕРНЫЙ, С.П. СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35, ЭТАЖ 1

Фактический адрес: 632080, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СЕВЕРНЫЙ, С.П. СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, С СЕВЕРНОЕ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ Д. 35, ЭТАЖ 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: станция водоочистки, Новосибирская обл, м.р-н Краснозерский, с.п. Колыбельский сельсовет, с Локтенки, ул Центральная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.01.2025 12:30 - 15:40

Ф.И.О., должность: Сергиенко Елена Владимировна Помощник врача по коммунальной гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.01.2025 16:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Контракт №286 от 16 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №33/286 от 17 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком или третьей стороной по поручению заказчика (п.п. 1-2, 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). В случае, если указанная информация может оказать влияние на достовер-

ность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛ (ИЛЦ) не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации, содержащейся в данном протоколе испытаний.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-33/00033-03.04-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом;

РД 52.24.495-2017 Водородный показатель вод. Методика измерений потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные лабораторные, GR-200	14203794
2	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Мультитест ИПЛ-102	222
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80-КЗМА	P0006
4	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	0503154

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632862, Новосибирская обл, Карасукский, город Карасук, Коммунистическая, дом 58 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 17.01.2025 17:00 дата начала испытаний 17.01.2025 17:00, дата окончания испытаний 27.01.2025 11:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	pH	ед. pH	6,08±0,10	В пределах 6-9	РД 52.24.495-2017
3	Железо общее	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п. 2
4	Жесткость	°Ж	0,10±0,05	Не более 7 (мг-экв/дм³)	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А)
5	Марганец	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 п. 6.3 (вариант 1)
6	Мутность	мг/дм³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
7	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	Менее 50	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
8	Перманганатная окисляемость	мг/дм³	0,52±0,10	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
9	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Дополнительная информация: измерение мутности проводилось при длине волны 530 нм					
Место осуществления деятельности: 632862, Новосибирская обл, Карасукский, город Карасук, Коммунистическая, дом 58 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.01.2025 17:00 дата начала испытаний 17.01.2025 17:05, дата окончания испытаний 22.01.2025 09:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см³	14	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, п. 5.3

Ответственный за оформление протокола:

Е.С. Коротков, Статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-33/00033-25 от 27.01.2025

Протокол испытаний № 54-00-33/00033-25 от 27.01.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)